



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
4. Plonasluoksniai bauroc kljai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$.
5. Tinkuojama akmens vata
6. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas
7. Grindų danga
8. Armuotas išlyginamasis sluoksnis
9. Smūgio garsą izoliuojantis vatų sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$)
10. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė
12. Lubos
13. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000\text{mm}$, perdangos siūlėse

14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
15. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis
16. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)
17. Bauroc U formos blokeliai
18. Kieta mineralinė vata ($t \geq 50\text{mm}$)
19. Kljuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
20. Kljai

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių su tinkuojamos vatos apšiltinimu ir g/b surenkamos perdangos mazgas

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

0.0