



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
4. Plonasluoksniiai bauroc klėjai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$
5. Akmens vata
6. Grindų danga
8. Armuotas išlyginamasis sluoksnis
9. Smūgį izoliuojantis akmenų vatos sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$)
10. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė
11. Lubos
12. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000\text{mm}$, perdangos siūlėse
13. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
14. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis
15. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)
16. Bauroc U formos blokeliai
17. Kietą akmenų vata ($t \geq 50\text{mm}$)
18. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
19. Nepaslanki jungtis
20. Fiksavimo elementas į mūrą/tvirtinimo elementas, Essve Heavy Load
21. Išorės apdaila - HPL plokštė
22. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$
23. Vertikalus statramstis
24. Paslanki jungtis
25. Priešvėjinė vata

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių, ventiliuojamo fasado su vatų apšiltinimu ir g/b surenkamos perdangos mazgas

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

0.0