



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm 3. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm 4. Medinio karkas tvirtinimo elementas 5. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm 6. Putų poliizocianuratas FF-PIR 7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 8. Oro tarpas 9. Vidaus apdaila - tinkas 10. Plonasluoksniai silroc klijai silikatiniams blokams 11. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 12. Grindų danga 13. Armuotas išlyginamasis sluoksnis 14. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$) 15. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė | <ol style="list-style-type: none"> 16. Lubos 17. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000\text{mm}$, perdangos siūlėse 18. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 19. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis 20. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis 21. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) |
|---|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR, ir g/b surenkamos perdangos mazgas, įrengiant monolitinį žiedą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.4.1.

siroc