



Specifikacija:

1. Hidroizoliacija.
2. Išorės apdaila – armavimo tinklis / armuotas išlyginamasis tinkas
3. Tinkuojama akmens vata
4. Dujų silikatiniai blokeliai Baurac 200 mm
5. Plonastuoksniai klijai, siūlės storis ≤ 2 mm
6. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
7. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)
8. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm
9. Vidaus apdaila – tinkas
10. Papildoma hidroizoliacija
11. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
12. Gulekšni tvirtinantis elementas
13. Skardos lankstinio tvirtinimo elementas
14. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)
15. Kietra mineralinė vata ($t \geq 50$ mm)
16. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga.
17. Kampą formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 50$ mm)
18. Plokščiųjų stogų akmens vata , $d=300$ mm
19. Tvirtinimo elementas
20. Išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
21. Nuolydį suformuojantis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
22. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė
23. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000$ mm, perdangos siūlėse
24. Lubos
25. Klijuojamas arba tepinis sandarinimo sluoksnis
26. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C
27. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis

Užsakovas



Brėžinio pav.

Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinųjų blokelių silroc apšiltintos akmens vata ir sutapdinto stogo mazgas, įrengiant gelžbetonio plokščių perdangą

Konstruktorius

Mastelis

Data

2024

Brėžinio. Nr.

6.2.1

M 1:10