



Specifikacija:

1. Hidroizoliacija.
2. Išorės apdaila – armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas
3. Tinkuojama akmens vata
4. Dujų silikatiniai blokeliai Bauroc 200 mm
5. Plonastuoksniai klijai, siūlės storis ≤ 2 mm
6. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
7. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)
8. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm
9. Vidaus apdaila – tinkas
10. Papildoma hidroizoliacija
11. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
12. Gulekšni tvirtinantis elementas
13. Skardos lankstinio tvirtinimo elementas
14. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)
15. Kietra mineralinė vata ($t \geq 50$ mm)
16. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga.
17. Kampą formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 50$ mm)
18. Plokščiųjų stogu akmens vata , $d=300$ mm
19. Tvirtinimo elementas
20. Išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
21. Nuolydį suformuojantis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
22. Monolitas – perdangos plokštė
23. Armatūros tinklas
24. Lubos
25. Klijuojamas arba tepinis sandarinimo sluoksnis
26. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C

Užsakovas

Brėžinio pav.
Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinųjų blokelių silroc apšiltintos akmens vata ir sutapdinto stogo mazgas, įrengiant monolitinę perdangą

Konstruktorius

Mastelis

Data

Brėžinio. Nr.

M 1:10

silroc

2024

6.2.3