



**Specifikacija:**

1. Išorės apdaila
2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm
3. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm
4. Medinio karkas tvirtinimo elementas
5. Dujų silikatiniai blokeliai Bauroc 200 mm
6. Putų poliizocianuratas FF-PIR
7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
8. Oro tarpas
9. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm
10. Vidaus apdaila – tinkas
11. Kieta mineralinė vata ( $t \geq 50\text{mm}$ )
12. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
13. Gulekšni tvirtinantis elementas
14. Skardos lankstinio tvirtinimo elementas
15. Papildoma hidroizoliacija
16. Kieta mineralinė vata ( $t \geq 50\text{mm}$ )
17. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
18. Papildoma hidroizoliacija
19. Kampa formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ( $t \geq 50\text{mm}$ )
20. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
21. Kieta mineralinė vata. ( $t \geq 50\text{mm}$ )
22. Nuolydį formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ( $t \geq 50\text{mm}$ )
23. Polistireninis putplastis EPS 80 ( $t \geq 250\text{mm}$ )
24. Išlyginamasis sluoksnis,  $d \geq 50\text{mm}$
25. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė
26. Inkarinis tvirtinimas L = 1000mm, perdangos siūlėse
27. Lubos
28. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
29. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C
30. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis

**Užsakovas**

Brėžinio pav.		Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinųjų blokelių silroc apšiltintos putų poliizocianuratu FF-PIR ir sutapdinto stogo mazgo, įrengiant gelžbetonio plokščių perdangą	
Konstruktorius		Mastelis	
Data	2024	Brėžinio. Nr.	M 1:10 6.4.1

**silroc**